План тех. помещения



Схема 2
А–А



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

N°поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примеч.
1	–	Воздушный клапан с электроприводом (сущ.)	1		шт
2	ФВ–160 "Лиссант", класс очистки G4	Канальный фильтр (панельного типа)	1		шт
3	ФВ–160 "Лиссант", класс очистки F7	Канальный фильтр (панельного типа)	1		шт
4	ЕНС 160–3,0/1 "АэроБлок"	Электрический канальный нагреватель (сущ.)	1		шт
5	СК 315 С "Ostberg"	Канальный вентилятор (сущ.)	1		шт

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

– Воздуховод из оцинкованной стали (приточный заборный)
– Воздуховод из оцинкованной стали (приточный)
– Воздуховод гибкий (сущ.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Воздуховоды системы вентиляции изолировать теплоизоляцией типа K–flex, толщиной не менее 19мм.
2. Привязки и отметки воздуховодов уточнить при производстве монтажных замеров с учетом смонтированных строительных конструкций и коммуникаций.