

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Ед. измерения	Количество	Масса ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Электрооборудование</u>							
	1. Разделительный разрядник для уравнивания потенциалов Имп.(10/350)=100кА, IP66	HGS100 EB	10 009	ЗАО «Хакель Рос», г. Санкт-Петербург	шт.	7		(для защиты антенн)
ГЗШ-1(2,3,4)	2. Ящик главной заземляющей шины, шина 4x40мм(медь) на 20 присоединений	ГЗШ-10-Э-20 ЧХ/Л4		ООО "Кристалл", г. Москва	шт.	4		
ШДУП	3. Коробка шины дополнительного уравнивания потенциалов	ШДУП У4		ООО "Компания Технолог", г. Москва	шт.	361		
	<u>Кабельные изделия</u>							
	Провод установочный с медной жилой в ПВХ-изоляции желто-зеленого цвета, сечением, кв.мм:							
	4. 1 x 4 - 660	ГОСТ Р 53768-2010 ПуВ		ОАО "Камкабель", г. Пермь	км	6,300		
	5. 1 x 25 - 660	ГОСТ Р 53768-2010 ПуВ			км	0,150		
	То же, гибкий, сечением, кв.мм:							
	6. 1 x 6 - 660	ГОСТ Р 53768-2010 ПуГВ		- // -	км	0,700		

Инф. и подл.
Подпись и дата
Взам.инф.и

					15-14-8-33			
					16-этажный 4-секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на первом этаже по адресу: Московская область, г. Лодня, ул. Батарейная, д.8			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стандия	Лист	Листов
Вед. инж.		Цибанова		<i>Цибанова</i>	12.14	Р	1	2
Рук.гр		Инжеваткина		<i>Инжеваткина</i>	12.14			
ГИП		Палкин		<i>Палкин</i>	12.14			
Н.контроль		Штоль		<i>Штоль</i>	12.14	000 "Кама-Проект-Пермь"		
Спецификация оборудования, изделий и материалов						000 "Кама-Проект-Пермь"		

